



厦门华丽新建筑装饰集团有限公司

主要设备规格、参数一览表（一）

序号 NO.	名称 TITLE	规格参数 TYPE & SPECIFICATIONS	单位 UNIT	数量 QUANTITY	备注 REMARK
1	新风机	RAS-1350FSNY9AQ	台	1	
	直联式变频新风机	额定制冷量 Q=135.0KW			
		额定制热量 Q=150KW			
		噪声 A=64dB(A)			
		额定制冷/制热 N=31.2/29.9KW			
		标准尺寸 H*W*D (1720x3110x750)			(HxWxD)
		重量 764kg			
2	新风机	RCJ-140FSN9AQ	台	3	
	直联式变频新风机	额定制冷量 Q=14.0KW			
		额定制热量 Q=16.3KW			
		噪声 A=36dB(A)			
		额定制冷/制热 N=0.127KW			
		标准尺寸 (840*840*238)			(HxWxD)
		重量 22kg			
3	新风机	RPI-50FSN9AQL	台	1	
	直联式变频新风机	额定制冷量 Q=5KW			
		额定制热量 Q=5.6KW			
		噪声 A=27dB(A)			
		额定制冷/制热 N=0.045KW			(HxWxD)

4	新风机	RPI-80FSN9AQL	台	2	
	直联式变频新风机	额定制冷量 Q=8.4KW			
		额定制热量 Q=9.6KW			
		噪声 A=27dB(A)			
		额定制冷/制热 N=0.045			(HxWxD)
		重量 19.5kg			
5	新风机	RPI-90FSN9AQL	台	1	
	直联式变频新风机	额定制冷量 Q=9.0KW			
		额定制热量 Q=10.0KW			
		噪声 A=34dB(A)			
		额定制冷/制热 N=0.215KW			(HxWxD)
		重量 49kg			
6	新风机	RPI-71FSN9AQL	台	9	
	直联式变频新风机	额定制冷量 Q=7.1KW			
		额定制热量 Q=8.0KW			
		噪声 A=30dB(A)			
		额定制冷/制热 N=0.12KW			(HxWxD)
		重量 30.5kg			

4	新风机	RPI-125FSN9AQL	台	3	
	直联式变频新风机	额定制冷量 Q=12.5KW			
		额定制热量 Q=14KW			
		噪声 A=35dB(A)			
		额定制冷/制热 N=0.14			(HxWxD)
		重量 53kg			

修正 REVISION 日期 DATE

说明 DESCRIPTION

DESIGNED BY
设计

DRAWN BY
制图

CHECKED BY
校对

APPROVED BY
核准

SCALE

比例

DATE

日期

建设单位

PROJECT

工程名称

企业总部会馆二期B19地块
23#公共部分及502室内装修

TITLE

图名

主要设备规格、参数一览表（一）

备注
非得建筑师或设计负责人之书面批准，不得将任何部分翻印。切勿以比例量度此图。一切依图内数字标示为准。承建人必须在工场核对图内数字之准确性，如发现有任何矛盾处，应立即通知建筑师或设计负责人。

DRAWING NO.

JOB NO.

页号 CAD NO.